

Originalstellungnahmen | Bauleitplanung Online

Eingangsnummer: Nr.: 1029	Details	
eingereicht am: 25.11.2021	Verfahren:	k.A.
	Verfahrensschritt:	Kenntnisnahme TöB
	TöB (Institution):	BUKEA-Wasser, Abwasser und Geologie
	Abteilung:	W1/2 - Wasserwirtschaft und Abwasserwirtschaft
	Eingereicht von (Vor- u. Zuname):	
	Im öffentlichen Bere- ich anzeigen:	Nein
	Planunterlage:	Gesamtstellungnahme

Stellungnahme

Aus den Unterlagen ist erkennbar, dass ein Entwässerungskonzept aus Dezember 2017 vorliegt. Leider wurde hier nicht alle Anforderungen aus der Stellungnahme von BUKEA /W2 aus September 2017 übernommen.

Außerdem wurde im Rahmen der Rahmenplanung Diebsteich in 2020 eine Gefährdungsanalyse von Hamburg Wasser durchgeführt und mit der BUKEA/W2 abgestimmt.

Darüber hinaus wurde in der Stellungnahme zur Grobabstimmung von Seiten der BUKEA /W2 auf die Berücksichtigung der Zielsetzungen der Regeninfrastruktur (RISA) im Planungsprozess hingewiesen. Im vorliegenden Entwässerungskonzept wird vorrangig eine unterirdische Regenrückhaltung vorgesehen, die diesen Vorgaben nicht entspricht.

Daher bitte ich um Anpassung des Entwässerungskonzeptes unter Berücksichtigung der RISA-Zielsetzungen, der vorliegenden Gefährdungsanalyse und der Stellungnahme aus 2017 unter Einbeziehung der zuständigen Fachbehörden und Hamburg Wasser.

Des Weiteren ist bei der Planung des neuen Straßenabschnitt und der öffentlichen Plätze das Wissensdokument „Hinweise für eine wassersensible Straßenraumgestaltung“ (ReStra) zu berücksichtigen.

Ich möchte darauf hinweisen, dass sich aus dem Entwässerungskonzept Festsetzungsbedarfe entstehen können.