

Stromnetz Hamburg GmbH
Postanschrift: 22177 Hamburg Bramfelder Chaussee 130

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung
Neuenfelder Straße 19
21109 Hamburg

**Stromnetz Hamburg
GmbH**

Trassenmanagement /
Grundstücksbenutzung

Bramfelder Chaussee 130
22177 Hamburg

Vorgang-Nr.: BPL 116111
Bebauungsplan-Entwurf Altona-Nord 27 / Bahrenfeld 72

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Umgestaltung des vorhandenen S-Bahnhofes Diebsteich zu einem Durchgangsbahnhof erfordert von der Stromnetz Hamburg GmbH eine weitreichende Umlegung der vorhandenen Verteilnetzanlagen. Hierzu gehört auch die vorhandene 110.000 Volt Hochspannungsanlage (Leitung 50) der Verteilnetzbetreiberin. Die zukünftige Trasse wurde im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens „Verlegung Bahnhof Altona“ berücksichtigt. Die grundsätzliche Planung zur erforderlichen Umlegung dieser Leitungen ist bereits abgeschlossen.

Die Umlegung unserer Verteilnetzanlagen wird u.a. erforderlich, da der Diebsteichtunnel aufgegeben und zurückgebaut werden soll, durch welchen diese Leitung derzeit noch verläuft.

Der Beginn der erforderlichen Arbeiten an der Hochspannungsleitung 50 ist für 2018 vorgesehen, da vor Beginn des Rückbaus des Diebsteichtunnels sämtliche dort vorhandenen Netzanlagen in neuer Trassenführung in Betrieb genommen worden sein müssen.

Zur Sicherung der (Ersatz-) Hochspannungstrasse wurde für das ehemalige Flurstück 4846 am 12.09.2016 im Grundbuch Hamburg-Altona, Blatt 4451 eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Kabelrecht bis 110 kV Nennspannung) zugunsten der Stromnetz Hamburg GmbH eingetragen.

Diese Hochspannungsanlage ist von besonderer Bedeutung für den Betrieb des Hamburger Verteilnetzes. Sie ist in ihrer Lage und Höhe nicht veränderlich und im Rahmen der weiteren städtebaulichen Entwicklung und Planungen unbedingt zu beachten. Zukünftige Bauwerke haben die technisch erforderlichen Mindestabstände zu dieser Anlage zwingend einzuhalten.

Vor Beginn von Arbeiten im Bereich unserer Leitungen ist eine aktuelle Leitungsauskunft bei uns einzuholen, mit der wir auch die zu beachtenden Sicherheitsmaßnahmen im Schutzstreifen dieser Netzanlagen aufgeben werden.

DATUM
08.06.2017

UNSERE ZEICHEN

ANSPRECHPARTNER/IN

TELEFON-DURCHWAHL

TELEFAX-DURCHWAHL

E-MAIL

IHRE ZEICHEN

IHRE NACHRICHT VOM

www.stromnetz-hamburg.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Geschäftsführer

Sitz der Gesellschaft
Hamburg

Handelsregister
Amtsgericht Hamburg
HRB 95244

Bankverbindung

Aufgrund der besonderen Bedeutung dieser Hochspannungskabelanlage für das Hamburger Verteilnetz halten wir es daher für geboten, die (geplante) Hochspannungstrasse (110 kV) im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans Altona Nord 27 / Bahrenfeld 72 als "vorhandene unterirdische Leitung Elektrizität (E)" darzustellen.

DATUM
08.06.2017

SEITE/UMFANG
2/2

Die abgestimmte Trassenführung der Hochspannungsleitung 50 ist in der beigefügten .dwg-Datei dargestellt.

Zusätzlich bitten wir um Ergänzung des Textes der Ziffer 3.4.5. Infrastruktur

"In allen Straßenverkehrsflächen befinden sich Anlagen des örtlichen Stromverteilnetzes zur Versorgung der örtlichen Anschlussnehmer."

Freundliche Grüße

Stromnetz Hamburg GmbH

