

Originalstellungnahmen | Barmbek-Sued2 | Bauleitplanung Online

Eingangsnummer: Nr.: 1044	Details	
eingereicht am: 01.02.2019	Verfahren:	k.A.
	Verfahrensschritt:	Kenntnisnahme TöB
	Institution:	Hamburg Wasser
	Abteilung:	Bauleitplanung und Investorenberatung
	Eingereicht von (Vor- u. Zuname):	██████████
	Im öffentlichen Bere- ich anzeigen:	Nein
	Planunterlage:	Gesamtstellungnahme

Stellungnahme

Sehr geehrte Frau ██████████

sehr geehrte Damen und Herren,

die Hamburger Stadtentwässerung (HSE) bittet die nachfolgend genannten Änderungs- bzw. Korrekturwünsche im vorliegenden Begründungstext vorzunehmen.

Punkt 5.12 Wasser und Oberflächenentwässerung

1) Der zweite Absatz auf Seite 80 (Als Regenspende wurde ein Freie und Hansestadt zu Grunde gelegt) ist zu streichen.

2) Da sich die Angaben zur Einleitung von Niederschlagswasser zwischen Wasserwirtschaft bzw. BUE und HSE widersprechen (und für Aussenstehende schwer bzw. nicht nachvollziehbar sind), sollte der zweite Absatz unter Punkt 5.12 auf Seite 79 gestrichen werden. Die sich aus der Mengengrenzung von 15 l/(s*ha) ergebenden Wassermengen, die von den privaten Grundstücken (WA, MU und Fläche für Gemeinbedarf) abzuführen sind, können vom vorhandenen Mischwassersielnetz aufgenommen und abgeleitet werden.

Mit freundlichen Grüßen

██████████