

Von: [REDACTED]
An: [REDACTED]
Betreff: [EXTERN]-Antwort: Einladung zur Beteiligung vom Bezirksamt Hamburg-Nord: B-Plan Barmbek-Sued 2 - Einladung zum Arbeitskreis II
Datum: Dienstag, 27. August 2019 15:02:39

Sehr geehrte Frau [REDACTED]

ergänzend zum gestrigen AK II-Termin möchte ich zu dem von [REDACTED] (BUE) angesprochenen Thema "Entwässerung der Straßenverkehrsflächen" anmerken, dass die das Plangebiet umgebenden Mischwassersiele genügend freie Kapazitäten haben, das von den neuen öffentlichen Straßenverkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser aufzunehmen. Aus diesem Grund würden wir eine gedrosselte Einleitung (analog zu den privaten Flächen WA, MU, MK und Fläche für den Gemeinbedarf mit 15 l/(s*ha)) der von diesen Flächen anfallenden Niederschlagswassermengen in das M-Sielnetz ablehnen. Aufgrund der mit ausreichend freien Kapazitäten vorhandenen Infrastruktur wäre die Herstellung von zusätzlichem unterirdischem Stauraum und abflussregulierenden Drosseleinrichtungen aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll und aus betrieblicher Sicht nicht gewollt (erheblich mehr Wartungsaufwand).

Grundsätzlich aber werden die von [REDACTED] vorgetragenen Ideen und Anregungen, das von den öffentlichen Flächen (gelbe Flächen) anfallende Niederschlagswasser Vor-Ort zu bewirtschaften oder in angrenzende Retentionsräume etc. zu leiten begrüßt und unterstützt.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]
Management Erschließungen und Baurechtsverfahren - IK 2
Infrastrukturkoordination und Stadthydrologie

HAMBURG WASSER

Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg

[REDACTED]

Mail: [REDACTED]
Internet: www.hamburgwasser.de

[REDACTED]